



MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

TEREX DIESEL MAKİNA ENERJİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Deri OSB Mah. Tanen Sk. No: 8 Tuzla / Estambul · +90 216 634 34 06 · info@terexdiesel.com

Cliente / Empresa: _____	Fecha: _____
Modelo / n.º de serie del grupo: _____	Teléfono: _____

1. SEGURIDAD

- Solo el personal formado puede instalar, manejar o realizar el mantenimiento del grupo electrógeno.
- Antes del mantenimiento, pare el motor, desconecte la batería e impida el arranque automático.
- Asegure la ventilación; los gases de escape son tóxicos. Mantenga el combustible alejado de chispas y llamas.
- Utilice puntos y equipos de elevación adecuados. No permanezca nunca bajo un grupo electrógeno suspendido.

Este documento se emite específicamente para el cliente y el grupo electrógeno arriba indicados.

2. INSTALACIÓN

- Coloque el grupo sobre una base nivelada con entrada de aire y salida de aire caliente adecuadas.
- Conduzca el escape de forma segura y asegure una puesta a tierra y una sección de cables correctas.
- Mantenga los espacios de servicio alrededor del grupo electrógeno y protéjalo del agua y del polvo.

Este documento se emite específicamente para el cliente y el grupo electrógeno arriba indicados.

3. FUNCIONAMIENTO

- Antes de cada arranque, compruebe combustible, aceite, refrigerante, anticongelante, batería y fugas.
- Trabaje dentro de la potencia nominal y mantenga equilibradas las cargas de las fases.
- Vigile la tensión, la frecuencia, la temperatura, la presión de aceite y las alarmas del controlador.

Este documento se emite específicamente para el cliente y el grupo electrógeno arriba indicados.

4. MANTENIMIENTO

- Primer mantenimiento: 20 horas de funcionamiento o 6 meses; los intervalos posteriores siguen el manual del motor y el plan de mantenimiento.
- En uso como respaldo, compruebe semanalmente: combustible, batería, mangueras, aceite y refrigerante.
- Utilice filtros originales y aceite, refrigerante y combustible adecuados. Registre cada mantenimiento.

Este documento se emite específicamente para el cliente y el grupo electrógeno arriba indicados.

5. AVERÍAS Y SERVICIO

- No re arranque repetidamente tras una alarma. Anote la alarma y las horas de funcionamiento.
- Contacte con el servicio técnico autorizado de Terex Diesel indicando el modelo y el número de serie.
- Si no se cumplen las condiciones de acceso, instalación o mantenimiento, los daños resultantes pueden quedar fuera de la garantía.

Este documento se emite específicamente para el cliente y el grupo electrógeno arriba indicados.

Este documento se emite específicamente para el cliente y el grupo electrógeno arriba indicados.

SERVICIO TEREX DIESEL	Cliente / Empresa	JEFE DE SERVICIO
Nombre / Sello / Firma	Nombre / Sello / Firma	Nombre / Sello / Firma