



FORMULARIO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA

TEREX DIESEL MAKİNA ENERJİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Deri OSB Mah. Tanen Sk. No: 8 Tuzla / Estambul · +90 216 634 34 06 · info@terexdiesel.com

Cliente / Empresa: _____	Fecha: _____
Modelo / n.º de serie del grupo: _____	Teléfono: _____

MOTOR

- ☐ Compruebe el nivel de agua del radiador y limpie el panel del radiador.
- ☐ Compruebe fugas de aceite, combustible y refrigerante.
- ☐ Revise correas, mangueras, abrazaderas y filtro de aire.
- ☐ Revise la proporción de anticongelante y el calentador de bloque.
- ☐ Compruebe el régimen del motor, ruidos anómalos y vibraciones.

GENERADOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

- ☐ Compruebe la tensión de salida y la frecuencia del alternador.
- ☐ Revise terminales de cables y tornillos de conexión.
- ☐ Pruebe el arranque automático, alarmas y circuitos de seguridad.
- ☐ Compruebe el cargador de batería y el alternador de carga.
- ☐ Confirme que la carga no supera la potencia nominal del grupo.

Informe / Observaciones

Este documento se emite específicamente para el cliente y el grupo electrógeno arriba indicados.

SERVICIO TEREX DIESEL	Cliente / Empresa	JEFE DE SERVICIO
Nombre / Sello / Firma	Nombre / Sello / Firma	Nombre / Sello / Firma