



FORMULAIRE DE CONTRÔLE PÉRIODIQUE

TEREX DIESEL MAKİNA ENERJİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Deri OSB Mah. Tanen Sk. No: 8 Tuzla / Istanbul · +90 216 634 34 06 · info@terexdiesel.com

Client / Société: _____	Date: _____
Modèle / N° de série du groupe: _____	Téléphone: _____

MOTOR

- ☐ Contrôler le niveau d'eau et nettoyer le radiateur.
- ☐ Contrôler les fuites d'huile, de carburant et de liquide.
- ☐ Inspecter courroies, flexibles, colliers et filtre à air.
- ☐ Contrôler l'antigel et le réchauffeur moteur.
- ☐ Contrôler régime, bruits anormaux et vibrations.

GENERATOR & ELECTRICAL

- ☐ Contrôler tension et fréquence de l'alternateur.
- ☐ Contrôler les bornes de câbles et boulons.
- ☐ Tester démarrage automatique, alarmes et sécurités.
- ☐ Contrôler chargeur de batterie et alternateur de charge.
- ☐ Vérifier que la charge ne dépasse pas la puissance nominale.

Rapport / Constatations

Ce document est établi spécifiquement pour le client et le groupe identifiés ci-dessus.

TEREX DIESEL SERVICE	Client / Société	SERVICE MANAGER
Nom / Cachet / Signature	Nom / Cachet / Signature	Nom / Cachet / Signature