



FORMULARZ KONTROLI OKRESOWEJ

TEREX DIESEL MAKİNA ENERJİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Deri OSB Mah. Tanen Sk. No: 8 Tuzla / Stambul · +90 216 634 34 06 · info@terexdiesel.com

Klient / Firma: _____	Data: _____
Model / nr seryjny agregatu: _____	Telefon: _____

SILNIK

- ☐ Sprawdzić poziom wody w chłodnicy i wyczyścić rdzeń chłodnicy.
- ☐ Sprawdzić wycieki oleju, paliwa i płynu chłodzącego.
- ☐ Skontrolować paski, węże, opaski i filtr powietrza.
- ☐ Sprawdzić stężenie płynu niezamarzającego i podgrzewacz bloku.
- ☐ Sprawdzić prędkość obrotową silnika, nietypowe hałasy i drgania.

PRĄDNICA I UKŁAD ELEKTRYCZNY

- ☐ Sprawdzić napięcie wyjściowe i częstotliwość prądnicy.
- ☐ Sprawdzić końcówki kabli i śruby połączeniowe.
- ☐ Przetestować automatyczny rozruch, alarmy i obwody bezpieczeństwa.
- ☐ Sprawdzić ładowarkę akumulatora i alternator ładowania.
- ☐ Sprawdzić, czy obciążenie nie przekracza mocy znamionowej.

Raport / Ustalenia

Niniejszy dokument wystawiono wyłącznie dla wskazanego powyżej klienta i agregatu.

SERWIS TEREX DIESEL	Klient / Firma	KIEROWNIK SERWISU
Nazwisko / Pieczęć / Podpis	Nazwisko / Pieczęć / Podpis	Nazwisko / Pieczęć / Podpis