



FORMULÁRIO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA

TEREX DIESEL MAKİNA ENERJİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Deri OSB Mah. Tanen Sk. No: 8 Tuzla / Istambul · +90 216 634 34 06 · info@terexdiesel.com

Cliente / Empresa: _____	Data: _____
Modelo / n.º de série do grupo: _____	Telefone: _____

MOTOR

- ☐ Verifique o nível de água do radiador e limpe a colmeia do radiador.
- ☐ Verifique fugas de óleo, combustível e líquido de arrefecimento.
- ☐ Inspeção correias, mangueiras, braçadeiras e filtro de ar.
- ☐ Verifique a proporção de anticongelante e o aquecedor do bloco.
- ☐ Verifique a rotação do motor, ruídos anormais e vibrações.

GERADOR E SISTEMA ELÉTRICO

- ☐ Verifique a tensão de saída e a frequência do alternador.
- ☐ Verifique os terminais dos cabos e os parafusos de ligação.
- ☐ Teste arranque automático, alarmes e circuitos de segurança.
- ☐ Verifique o carregador de bateria e o alternador de carga.
- ☐ Confirme que a carga não excede a potência nominal do grupo.

Relatório / Observações

Este documento é emitido especificamente para o cliente e o grupo gerador acima identificados.

ASSISTÊNCIA TEREX DIESEL	Cliente / Empresa	CHEFE DE ASSISTÊNCIA
Nome / Carimbo / Assinatura	Nome / Carimbo / Assinatura	Nome / Carimbo / Assinatura